

**Zarządzenie Nr 408/17
Burmistrza Moniek
z dnia 26 października 2017 r.**

w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mońki uchwalonego uchwałą nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 z późn. zmianami, dotyczącą terenu przy ul. Mickiewicza, obejmującego działki o nr ewid. geod. 1409/6, 1408/6, 1487/6, 1412/1, 1407/2, 1412/2, 1410/6.

Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) stwierdza się, że w wyniku ogłoszenia i zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, zgłoszono wnioski, które rozpatruje się w sposób następujący:

§ 1. Informacja PGE. Dystrybucja SA. Oddział Białystok Teren Białystok ul. Elektryczna 13, pismo Nr RE6/RR/MP/2820/2017 z dnia 02.05.2017 r

Ogólna informacja dotycząca :

1. Dostosować istniejące urządzenia elektroenergetyczne do projektowanego zapotrzebowania mocy.
2. Przewidzieć trasy pod nowe linie średniego napięcia i lokalizacje stacji transformatorowych na całym obszarze objętym planem
3. Ustanowić strefy ochronne od istn. i projektowanych linii elektroenergetycznych
4. Dostosować urządzenia elektroenergetyczne do projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z normami i przepisami odrębnymi .
5. Trasy linii elektroenergetycznych wyłączyć z zalesienia

Wniosek uwzględniono w całości .

§ 2. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Białystok, pismo Nr R.5150.44.2017.RS z dnia 12.05.2017 r.

Ogólna informacja, że na terenie objętym zmianą planu nie występują zabytki- **nie wymaga rozstrzygnięcia.**

§ 3. Informacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pismo Nr OBI.6173.4.2017.2 z dnia 28.04.2017 r.

Wykaz Wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mońki uchwalonego uchwałą nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 z późn. zmianami, dotyczącą terenu przy ul. Mickiewiczza, obejmującego działki o nr ewid. geod. 1409/6, 1408/6, 1487/6, 1412/1, 1407/2, 1412/2, 1410/6

Lp.	DATA WPLYWU WNIOSKU	NAZWISKO I IMIE, NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ I ADRES	TREŚĆ WNIOSKU	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK	ROZSTRZYGNIECIE BURMISTRZA W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU		UWAGI
					WNIOSEK UWZGLĘDNIONY	WNIOSEK NIEWZGLĘDNIONY	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	02.05.2017r	PGE. Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Teren Białystok ul. Elektryczna 13	Ogólna informacja dotycząca : 1. Dostosować istniejące urządzenia elektroenergetyczne do projektowanego zapotrzebowania mocy. 2. Przewidzieć trasy pod nowe linie średniego napięcia i lokalizacje stacji transformatorowych na całym obszarze objętym planem 3. Ustanowić strefy ochronne od istn. i projektowanych linii elektroenergetycznych 4. Dostosować urządzenia elektroenergetyczne do projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z normami i przepisami odrębnymi . 5. Trasy linii elektroenergetycznych wyłączyć z załącznika	Obszar planu	uwzględniono	-	Plan dopuszcza lokalizację projektowanych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych 15/0,4 kV na całym obszarze objętym planem
					uwzględniono		Informacja dotyczy postępowania na etapie projektowania konkretnych obiektów . W zapisach planu umożliwiono przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
					uwzględniono		W obszarze zmian planu nie występują grunty leśne.

4.	16.05.2017r	Zarząd Województwa Podlaskiego	<p>Uchwała o występujących na obszarze planu , elementach ponadlokalnych zagospodarowania wyznikających z planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej:</p> <p>a) należy uwzględnić istniejące urządzenia systemu elektroenergetycznego</p> <p>b) w porozumieniu z PGE Dystrybucja, należy rozważyć , czy na terenie objętym zmianą planu należy zarezerwować teren pod trasę projektowanej linii WN 110 kV relacji istn. RPZ Mońki – proj. RPZ Suchowola – istn. RPZ Dąbrowa Białostocka.</p>	Obszar planu	uwzględniono	-	<p>Przeprowadzono konsultacje z PGE Dystrybucja , mając na celu interes publiczny społeczeństwa miasta Mońki oraz interes publiczny o znaczeniu wojewódzkim , ustalono że planowana linia napowietrzna 110kV relacji istn. RPZ Mońki – proj. RPZ Suchowola- istn. RPZ Dąbrowa Białostocka, będzie przewidywana poprzez wyrowadzenie dwutorowe ze stacji 110/15 kV Mońki przebudowując istniejącą linię 110 kV. (pismo PGE Dystrybucja z dnia 07.07.2017 r.). Zakładana strefa techniczna od linii dwutorowej wynosi 22.5m od osi linii. Odległość osi linii od granicy obszaru objętego zmianą planu wynosi ok. 60m , a więc strefa techniczna przebudowanej linii 110 kV na dwutorową nie obejmuje obszaru objętego planem.</p>
----	-------------	--------------------------------	---	--------------	--------------	---	---