

GI.271.13.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi w miejscowości Rybaki.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy:

1. W ogłoszeniu o zamówienie, w SIWZ Zamawiający nie określił lokalizacji, jak też długości odcinka drogi do przebudowy. Proszę o podanie lokalizacji robót.
2. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na wycinkę drzew? Ilość drzew do wycinki z poz. 2, 3, 4 Przedmiaru robót znacząco się różni od ilości pokazanej w inwentaryzacji zieleni część I
3. Czyją własnością jest materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni bitumicznej? Jeżeli Zamawiającego, to proszę o podanie miejsca odwozu.
4. W Przedmiarze robót w poz. 32 Opis pozycji - Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm. Na przekroju normalnym w dokumentacji na rys. 7, 8, 9, 10 wpisano rurę polietylenową HDPE. Proszę o wyjaśnienie.
5. Proszę o wyjaśnienie konstrukcji zjazdów poza terenem zabudowanym ponieważ w opisie technicznym jest inny zapis niż to pokazano na planie sytuacyjnym- część I.
6. Proszę o dołączenie do SIWZ szczegółu ścianki czołowej przepustu nr 1 w km 0+138,18 z jej wymiarami, rodzajem i wymiarami zbrojenia, szczegółu posadowienia bariery stalowej ochronnej U-14a (wymiary stopy pod słupek , czy też ławy betonowej), szczegółu betonu podkładowego z jego wymiarami. Proszę też o dołączenie przekroju podłużnego przepustu Nr 1. Dołączony do projektu rysunek pod nazwą Zbrojenie przepustu jest przekrojem poprzecznym ściany przepustu i nie zawiera danych na temat zbrojenia.

ODPOWIEDZI:

Ad.1. W dniu 22.07.2019 r. na stronie internetowej zamawiającego została zamieszczona modyfikacja siwz oraz zmiana ogłoszenia. Przebudowa drogi występuje na odcinku o długości od km 0+014,5 do 0+639,25.

Ad.2. Decyzja ZRID zawiera również pozwolenie na wycinkę drzew. Przedmiar zamieszczony na stronie internetowej dotyczył całej inwestycji. Po modyfikacji siwz z dnia 22.07.2019 r. przedmiar jest nie aktualny.

Ad.3. Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy.

Ad.4. Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. z rur polietylenowych HDPE.

Ad.5. Zjazdy na posesje oznaczone na planie sytuacyjnym ciemniejszym kolorem (szerokość 4.0 m i łuki 5,0 m) należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm obramowanej obniżonym krawężnikiem 15x20 cm.

Ad.6. W załączeniu prawidłowy rysunek zbrojenia ścianki. Przekrój podłużny przepustu nr 1 jest załączony w dokumentacji. Bariere drogową należy zastosować typu SP-06 o poziomie powstrzymywania N2. Słupki bariery mogą być montowane na fundamentach lub pogrążane w zależności od producenta.

Załącznik:

- rysunek zbrojenia ścianki


Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz