

Mońki, 17.11.2022 r.

IGN.271.20.2022

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lewonie odc. I w km 0+000 - 0+421; odc. II w km 0+000 - 0+056,3; odc. III w km 0+000 - 0+095”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy:

1. Prosimy o informację jaki okres gwarancji będzie obowiązywać na oznakowanie poziome cienkowieńskie.
2. Prosimy o potwierdzenie, że na podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego należy użyć kruszywo C50/30.
3. Prosimy o wykreślenie z § 10 ust. 1 umowy słowa „bezusterkowego”, ponieważ postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16).
4. Prosimy o zwiększenie ilości słupków do znaków drogowych - znaki D-43 i D-42 powinny być ustawiane na dwóch słupkach.
5. Prosimy o informację kto jest właścicielem drewna z wycinki. Jeśli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

ODPOWIEDZI:

Ad.1. 1 rok.

Ad.2. Na podbudowę należy użyć kruszywa łamanego C50/30.

Ad.3. Zamawiający nie zmienia postanowień umowy.

Ad.4. Znaki D41 i D42 mogą być zamontowane na jednym słupku.

Ad.5. Właścicielem drewna z wycinki jest zamawiający. Miejscem odwozu jest działka gminna w Lewoniach nr geod. 94/4.

*Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski*